

**Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 617020070**

Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:

Dodávateľ:	<b>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</b>
Sídlo:	<b>Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica</b>
Spoplatňované obdobie:	<b>od 01.01.2022 do 31.12.2022</b>
Odberateľ (producent):	<b>Mesto Dudince</b>
Sídlo:	<b>Dudince, 962 71 Dudince</b>
Identifikácia nehnuteľnosti:	<b>zrážkové vody z verejných priestranstiev</b>

Druh povrchu	Plocha S (m <sup>2</sup> )	Súčiniteľ odtoku $\psi$	Redukovaná plocha Sr $Sr = S \cdot \psi$
A Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	6611	0,90	5950 m <sup>2</sup>
B Čiastkové priepustné spevnené plochy: (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy, zatravnené strechy.)	370	0,40	148 m <sup>2</sup>
C Dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou: (trávniky, záhrady a pod.)	0	0,05	0 m <sup>2</sup>
<b>Súčet redukovaných plôch <math>\sum Sr</math> v m<sup>2</sup></b>			<b>6 098 m<sup>2</sup></b>
Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu Hz v m/rok pre rok 2022			0,6020 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum Sr \cdot Hz$ (m <sup>3</sup> /rok)			3 671 m <sup>3</sup> /rok

V DUDINCACH, dňa 28.01.2022



za odberateľa (podpis, pečiatka)  
PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta

V Zvolene, dňa 25.01.2022  
STREDO-SLOVENSÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

za dodávateľa (podpis, pečiatka)  
Adriana Tichá  
vedúca Zákanického centra Zvolene, Žiar nad Hronom

## VYSVETLIVKY K FORMULÁRU

1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

- kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
- kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a zatravnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,
- kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

Údaje predloží producent.

2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

3. Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.

6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.