

325/ts/804

Zemné káblové vedenie VNK
3x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV
Dĺžka trasy: -224m-
OPTOCHRANIČKA

Zemné káblové vedenie VNK
3x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV
Dĺžka trasy: -452m-
OPTOCHRANIČKA

Ručne kopaná sonda
v mieste križovania

Ručne kopaná sonda
v mieste križovania
podľa podmienok SPP

325/ts/805

Zemné káblové vedenie VNK
3x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV
Dĺžka trasy: -257m-

325/ts/806

NAPĀTOVÁ SÚSTAVA: 3 ~ 50Hz, 22 kV
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM:
PODĽA STN 33 2000-441:

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
Ochrana živých častí:
UMIESTNENIM MIMO DOSAH
IZOLOVANIM A KRYTIMI

V PRÍPADE PORUCHY:
Ochrana neživých častí:

SA MOCOJNÝM ODPOJENIM NAPAJANIA SRVÝCHLYM VYPNUTÍM V
SIETIACH S NIZKOPEDAKČNE UZEMNENÝM NEUTRÁLNÝM BODOM

LEGENDA INŽINIERSKÝCH SIETÍ

- Plynové vedenie
- Vodovod
- Minerálna voda
- Telekomunikačný kábel
- Kanalizácia
- Odpadový mimer. kanál
- Exist. zemné kábel. vedenie NNK
- Navrhované NNK zemné, káblové
- Exist. VN nadzemné
- Navrhované VNK zemné káblové
- Ochranné pásmo
- Demontáž vedenia

NAPĀTOVÁ SÚSTAVA: 3PEN ~ 50Hz, 400/230V [TN-C]

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM:
PODĽA STN 33 2000-441:

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
Ochrana živých častí:

IZOLOVANIM A KRYTIMI

V PRÍPADE PORUCHY:
Ochrana neživých častí:

SA MOCOJNÝM ODPOJENIM NAPAJANIA

POZNÁMKY:
INŽINIERSKÉ SIETE SU ZAKRESLENÉ LEN INFORMATÍVNE. STAVEBNÍK JE PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ POVINNÝ ZABEZPEČIť ICH PRESNÉ VYTÝČENIE!
PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÝ JE POTREBNÉ DODRŽAť MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNO M A VO VERTIKÁLNO M SMERE PODĽA STN 73 8005.
PRI VÝRUBE DREVÍN, KTORÉ BUDU PREKÁŽKOU POČAS PRÍPRAVNÝCH A STAVEBNÝCH PRÁČ, POSTUPOVAť V SÚLADE Z AKONA č. 543/2002 Z.z. A PODĽA PRÍSLUŠNÉHO PROJEKTU.

PRED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIť
VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI!

TECHNICKÝ NÁHR:	12704	SPRACOVATEĽ IČ:	PROJ. MANAŽÉR
VÝPRACOVAV:	Ing. Štefan Biró	Ing. Štefan Biró	Ing. Štefan Biró
OKRES:	Krupina	OBEC:	Dudince
STAVBAŇIK:	Stredoslovenská distribučná, o.s., Pri Račňanke 2927/8, 010 47 Žilina	FORMÁT:	6, A4
STAVBA:	12704 - Dudince - Centrum	STUPEN:	25.01.2022
DOTS:	325/ts/805 a DOU 379/uv/odb_bacovce_remarancia	DUR/DSP:	DUR/DSP
OBJEKT:	DOTS 325/ts/805 a DOU 379/uv/odb_bacovce_remarancia	MERITKO:	1:500
ZAK. ČÍSLO:	2000101459	REVIZIA:	**
ARCHIVNE ČÍSLO:	21e08101z4		