325/ts/803

(-3-)÷(-6-)
Zemné káblové vedenie VNK
3x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV
Dĺžka trasy: 214m
OPTOCHRÁNIČKA

(-A-)÷(-3-)
Zemné káblové vedenie VNK
3x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV
Dĺžka trasy: 118m
OPTOCHRÁNIČKA

325/ts/807

(-1-)÷(-2-)
Zemné káblové vedenie VNK
3x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV
Dĺžka trasy: 141m
OPTOCHRÁNIČKA

(-1-)÷(-7-)
Zemné káblové vedenie VNK
3x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV
Dĺžka trasy: 350m
OPTOCHRÁNIČKA

Káblová spojka

(-2-)÷(-4-)
Zemné káblové vedenie VNK
3x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV
Dĺžka trasy: 540m
OPTOCHRÁNIČKA

(-A*-)÷(-7-)
Zemné káblové vedenie VNK
3x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV
Dĺžka trasy: 88m

325/ts/806

Prírodná pamiatka Dudinské travertíny

325/ts/808

(-4-)÷(-5-)
Zemné káblové vedenie VNK
3x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV
Dĺžka trasy: 6m
OPTOCHRÁNIČKA

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3 ~ 50Hz, 22 kV

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM:
PODĽA STN 33 2000-4-41

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
Ochrana živých častí:
UMIESTNENÍM MIMO DOSAH
IZOLOVANÍM A KRYTÍM

V PRÍPADE PORUCHY:
Ochrana neživých častí:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA S RÝCHLYM VYPNUTÍM V SIEŤACH S IZOLOVANÝM ALEBO UZEMNENÝM NEUTRÁLNYM BODOM

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ

- Plynová vedenie
- Vodovod
- Meniarska voda
- Telekomunikačný kábel
- Kanalizácia
- Odpadový miner. kanál
- Domontáž vedenia
- Exist. NN zemné káblové vedenie
- Exist. VN zemné káblové vedenie
- Exist. VN začažené vedenie
- Navrhované VNK zemné káblové - nová trasa
- Ochranné pásmo

POZNÁMKY:

INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ LEN INFORMATÍVNE, STAVEBNÍK JE PRED ZAČIATKOM ZEMNÝCH PRÁC, POVINNÝ ZABEZPEČIŤ ICH PRESNÉ VYTÝČENIE!

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOM A VO VERTIKÁLNOM SMERE PODĽA STN 73 6005.

PRI VÝRUBE DREVÍN, KTORÉ BUDÚ PREKÁŽKOU POČAS PRÍPRAVNÝCH A STAVEBNÝCH PRÁC, POSTUPOVAŤ V SÚLADE ZÁKONA Č. 543/2002 Z.z. A PODĽA PRÍSLUŠNÉHO PROJEKTU.

PRED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI !

TECHNICKÝ stĺpik:	13854	SPRACOVAL: Ing.	PROJ. MANAŽÉR: Ladislav Dravec
VYPRACOVAL: Ing. Štefan Šimo	ZODP. PROJEKTOR: Ing. Štefan Šimo		KONTROLOVAL:
OKRES: Rožňav	OBEC: Dudince		
STAVEBNÍK: Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rybníkoch 2927/5, 010 47 Žilina			
STAVBA: 13854 – DUDINCE – CENTRUM: Rekonštrukcia VNK 4 TS 325/ts/807			
OBJEKT: Rekonštrukcia VNK a TS			
Situácia			

ŠIMO ŠUPEL, Jasenová 3225/34, 010 07 Žilina, tel: 0903 280 744, e-mail: info@simo.sk

FORMÁT	16 A4
DÁTUM	27.06.2022
STUPEŇ	DUR/DSP
MERITKO	1:500
REVÍZIA	--
ZAK. ČÍSLO:	2000109779
ARCHIVNÉ ČÍSLO	Č. VÝKRESU 22e16101z